

Município de TAROUCA		DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE TAROUCA				EDITAL n.º 49/2018			
ZONA DE ABASTECIMENTO: GRANJA NOVA-MEIXEDO-FORMILLO E VILA CHÁ DA BEIRA		2º TRIMESTRE 2018 01 abril a 30 junho							
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, DE 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).									
Parâmetros	Valor Paramétrico		Valores obtidos		N.º de Análises superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises PCQA		% de Análises realizadas
	VP	Unidades	Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i>	0	N/100 ml	0	0	0	100	3	3	100
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	1	1	67	3	3	100
Desinfetante residual	-	mg/L Cl2	0,5	0,8	0	100	3	3	100
Alumínio	200	µg/L Al	43	43	0	100	1	1	100
Amónio	0,5	mg/L NH4	<0,1 (l.q.)	<0,1 (l.q.)	0	100	1	1	100
Número de colónias a 22 °C	Sem alteração normal	N/ml	Não detectado	Não detectado	0	100	1	1	100
Número de colónias a 36 °C	Sem alteração normal	N/ml	Não detectado	Não detectado	0	100	1	1	100
Condutividade	2500	µS/cm a 20°C	87	87	0	100	1	1	100
<i>Clostridium perfringens</i>	0	N/100ml	0	0	0	100	1	1	100
Cor	20	mg/L PtCo	<5 (l.q.)	<5 (l.q.)	0	100	1	1	100
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	7,2 (22°C)	7,2 (22°C)	0	100	1	1	100
Manganês	50	µg/L Mn	<10 (l.q.)	<10 (l.q.)	0	100	1	1	100
Oxidabilidade	5	mg/L O2	<1,9 (l.q.)	<1,9 (l.q.)	0	100	1	1	100
Chéiro a 25°C	3	Factor de diluição	<1	<1	0	100	1	1	100
Sabor a 25°C	3	Factor de diluição	<1	<1	0	100	1	1	100
Turvação	4	NTU	<0,5 (l.q.)	<0,5 (l.q.)	0	100	1	1	100
Ferro	200	µg/L Fe	-	-	-	-	0	0	-
Nitratos	0,5	mg/L NO2	-	-	-	-	0	0	-
0,1	µg/L	-	-	-	-	-	0	0	-
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP) - total:	-	µg/L	-	-	-	-	0	0	-
Benzo(a)fluoranteno	-	µg/L	-	-	-	-	0	0	-
Benzo(b)fluoranteno	-	µg/L	-	-	-	-	0	0	-
Benzo(k)fluoranteno	-	µg/L	-	-	-	-	0	0	-
Benzo(g)hiperileno	-	µg/L	-	-	-	-	0	0	-
Indeno(1,2,3-cd)pireno	-	µg/L	-	-	-	-	0	0	-
Cálcio	-	mg/L Ca	-	-	-	-	0	0	-
Chumbo	10	µg/L Pb	-	-	-	-	0	0	-
Cobre	2	mg/L Mg	-	-	-	-	0	0	-
Dureza total	-	mg/L CaCO3	-	-	-	-	0	0	-
Enterococos	0	N/100 mL	-	-	-	-	0	0	-
Magnésio	-	mg/L Mg	-	-	-	-	0	0	-
Níquel	20	µg/L Ni	-	-	-	-	0	0	-
Trihalometanos - total:	100	µg/L	-	-	-	-	0	0	-
Clorofórmio	-	µg/L	-	-	-	-	0	0	-
Bromodiclorometano	-	µg/L	-	-	-	-	0	0	-
Dibromodiclorometano	-	µg/L	-	-	-	-	0	0	-
Bromofórmio	-	µg/L	-	-	-	-	0	0	-
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Bactérias coliformes - incumprimento verificado nas recolhas do dia 14/05/2018 e fechado com análises de verificação/correção com valor de 0N/100ml em 18/05/2018	-	-	-	-	-	-	0	0	-

Vice-Presidente da Câmara Municipal

(no uso das competências/delegadas pelo Presidente da Câmara em 23/10/2017)

Data de publicação:  
Paços do Município, 26 de julho de 2018

José Damião Lopes Guedes de Melo

Para constar lavrou-se o presente EDITAL, e outros de igual teor, a fim de serem afixados nos lugares públicos de costume.